

Bauherreninformation für Netzanschlüsse

Variante 1

Mehrsparthauseinführungen für Gebäude ohne Keller

Die Mehrspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller (nachfolgend MSHE) muss vom Bauherrn oder einem von ihm beauftragten beschafft und montiert werden.

Die auf diesem Merkblatt enthaltenen Informationen sind zu beachten.

Für die Dichtigkeit trägt der Anschlussnehmer die Verantwortung.

Folgende Dimensionen sind zulässig:

Strom ≤ 35 mm (max. 160 A), Wasser DN32 (OD40), Gas DN25 (OD32)

Einbauhinweise:

Die Einbauhinweise der jeweiligen Hersteller sind immer zu beachten.

Darüber hinaus gelten mindestens die in Abbildung 1 und 2 dargestellten Maße.





Abbildung 2: Draufsicht MSHE (nicht maßstäblich)



Die angegebenen Maße müssen bei fertigem Ausbau des Gebäudes eingehalten werden. Das bedeutet, der Abstand von 5 cm von Wand bis MSHE ist bei Endzustand (z.B. Putz) einzuhalten. Der Hausanschlussraum muss straßenseitig gelegen sein. Die **maximal** zulässige Schutzrohrlänge ist **3 m**.

Anforderungen an die MSHE:

Die eingesetzte MSHE **muss** die jeweils aktuellste DVGW Prüfgrundlage **VP 601** sowie der **VP 601-B1** erfüllen. Dies ist erforderlich, damit die von der Gemeindefwerke Steinhagen GmbH eingesetzten Hauseinführungen mit der MSHE kompatibel sind.

Variante 2

Einzelhauseinführungen für Gebäude mit Keller

Die Hauseinführungen werden üblicherweise von einem beauftragten der Gemeindefwerke Steinhagen GmbH in die Außenwand montiert. Bei gemauerten Kellern wird nach der Montage der Ringspalt zwischen der Außenwand und der Hauseinführung mit Quellmörtel dauerhaft verschlossen.

Achtung:

Sollten die vorgenannten Vorgaben nicht eingehalten werden, ist eine Versorgung des Objektes, wie vereinbart, nicht möglich. In diesem Fall müssen die weiteren Schritte mit dem Baubeauftragten der Gemeindefwerke Steinhagen GmbH abgestimmt werden. Die hieraus resultierenden **Mehrkosten** sind **vom Anschlussnehmer** zu tragen.

Ansprechpartner:

Sollten Sie noch Fragen haben, erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Rufnummer 05204/ 997- 444

Sie können uns Ihre Fragen auch gerne auf elektronischen Weg senden, unter service@gs-werke.de